

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЧИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ»**

(АО «АНПЗ ВНК»)

Усл. № 211/190
от 24.06.2016г.

Об опытной эксплуатации оборудования АО «Арктические технологии»

Уважаемый Николай Викторович!

Сообщаем, что на объекте АО «АНПЗ ВНК», машзал Турбинного отделения цеха №6 с 04.2015 года, в рамках опытно-промышленной эксплуатации был произведен монтаж светодиодного светильника ExCBA33-LED100-91, 1 Ex s ПС T5 Gb, предназначенного для освещения производственных помещений и наружных установок во взрывоопасных зонах.

По результатам испытаний светильник подтвердил технические характеристики: удобство монтажа и подключения, низкое энергопотребление, отсутствие мерцания, стабильную работу при посадках напряжения сети, широкий температурный диапазон применения, устойчивость к вибрациям и механическим воздействиям.

На основании результатов пробной эксплуатации светильника ExCBA33-LED100-91, 1 Ex s ПС T5 Gb испытания считать успешными.

Светильник серии ExCBA33-LED100-91, 1 Ex s ПС T5 Gb производства АО «АРКТЕХ» могут быть рекомендованы для освещения во взрывоопасных зонах в помещениях.

И.о. начальника
электротехнического отдела



А.В. Мьяльдер

24.06.2016